



TILLVERKARDEKLARATION

enligt
Lågspänningsdirektivet (LVD), 2006/95/EG, inklusive tillägg av
CE-märkningsdirektivet, 93/68/EEC

Produkt	Altech Automatikbox för värmekabel
Typbeteckning	01P, RSKnr 240 49 10, Artnr 13586009
Tillverkare	Axjo Kabel AB (Belteknik AB)

Följande harmoniserade europastandarder eller tekniska specifikationer har tillämpats:

Standard	Provn.protokoll utfärdad av	Avseende
SS 436 40 00	Internt	Kabel
SS 424 02 31-3	Nexans Sweden	Elsäkerhet
EN 60228 klass 5	Nexans Sweden	Kabelkonstruktion
IEC 60332-1 (F2)	Nexans Sweden	Ledarresistans
IEC 60332-3 (F4C)	Nexans Sweden	Brandspridning 0,75 mm ²
		Brandspridning 2,5 mm ²
		Kapsling
EN 50102	Schneider Electric	Kapslingsklass
EN 50262	Schneider Electric	Kabelförskruvningar
IEC 60529	Schneider Electric	IP Klassning
IEC 60439-3	Schneider Electric	Kopplingsutrustning
IEC 60695-2-1	Schneider Electric	Brandklassning
		Brytare
IEC 60669-2-4	Schneider Electric	Installationsströmställare
		Jordfelsbrytare
IEC 60947-1-3	Schneider Electric	Ström och kontrollbrytare
IEC 61008	Schneider Electric	Brytprestanda
		Hjälpkontakt
IEC60947-5-1	Schneider Electric	Ström och kontrollbrytare
		Termostat
IEC 60730-1-9	Termonic	Styr och reglerdon

Produkten överensstämmer i tillämpliga delar med ovan förtecknade standarder.

Ingående produkter är följande:

Kapsling Mini Kaedra 8M, Artnr. 13443

Brytare 1P 20A, Artnr. 15005

Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA, Artnr. 23354

Hjälpkontakt Jfbr. OFS, Artnr 26923

Termostat Termonic DIN montage, Artnr. 26090

Kablar RQ 0,75 mm² och RQ 2,5 mm², Enr 03 510 ab och 03 516 ab

(a = färg, b = förp.)



Vi har ett internt kvalitetssystem som säkerställer överensstämmelse mellan den tillverkade produkten och den tekniska dokumentationen.

Produkten är CE-märkt år 2006, uppdaterad 2008, 2010, 2011, 2013 samt 2014. Kraven i ROHS-direktiven (2011/65/EU) är uppfyllda.

Som tillverkare försäkrar vi på eget ansvar att den produkt som denna försäkran avser, överensstämmer med de krav som anges i ovan angivna direktiv.

2014-02-24

Axjo Kabel AB
Produktchef
Kent Sandquist